УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ
Бр. 612-22-47/2021

Назив испитивања: Испитивање ватрогасне арматуре

Назив производа:	Ручна ватрогасна млазница са регулацијом
Тип:	Еуро млазница
Називни пречник:	DN 52 (2″)
Назив произвођача:	"TODOROVIĆ" – Крагујевац, Србија.
Називни притисак (bar):	PN12
Материјал:	Полиамид
Намена:	За противпожарне инсталације.

Наручилац: "TODOROVIĆ" д.о.о.
Индустријска 7.,
34000 Крагујевац, Србија

Подаци о испитивању: Извршено испитивање на унутрашњи статички притисак и удар према стандарду, SRPS EN 671-2:2015. Инсталације за гашење пожара — Системи црева — Део 2: Системи са пљоснатим цревом.

Резултати испитивања: Млазница са ротационом регулацијом млаза, називне мере DN52 (2″), задовољава испитивања без појаве деформација и процуривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини.

Ниш, 02.07.2021. год.

Руководилац испитивања

др Живан Спасић, ванр.проф.

Руководилац Завода за машинско инжењерство

Проф. др Предраг Јанковић